



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA MÍSTN. (m ²)	PODLAHA
1.01	ZÁDVEŘÍ	2,94	KERAM. DLAŽBA
1.02	HALA	2,60	KERAM. DLAŽBA
1.03	LOŽNICE	12,18	LAMINÁT. PODL.
1.04	KOUPELNĀ	3,40	KERAM. DLAŽBA
1.05	OBÝVACÍ POKOJ S KK	21,85	LAMINÁT. PODL.
1.06	PRACOVNA	10,00	LAMINÁT. PODL.
CELKEM		52,77	

LEGENDA MATERIÁLŮ

- SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY
- SKLADBA VNITŘNÍ STĚNY
- TĚP. IZOLACE - MINERÁLNÍ VATA II. DLE PD
- TĚP. IZOLACE - POLYSTYREN II. DLE PD



POZNÁMKY:

- JEDNÁ SE O PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ, resp. OHLÁŠENÍ STAVBY. DODAVATEL STAVBY MUSÍ ZPRACOVAT VLASTNÍ PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI, KTERÁ ODPOVÍDÁ JIM POUŽÍTEMU KONSTRUKČNÍMU SYSTÉMU, DANÉ LOKALITĚ, TYPU ZEMINY, a dle III.
 - VŠECHNY PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE PLATNÝCH TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL A NOREM
 - JE NUTNÉ DODRŽET BEZPEČNOST PRÁCE
 - V PŘÍPADĚ NEJASNOSTI JE TŘEBA PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ, resp. UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRÁČÍ
 - JE NUTNÉ PROVĚST KOORDINACI STAVEBNÍ ČÁSTI S JEDNOTLIVÝMI PROFESEMI
- (N1) - V PROSTORU KOLEM KAMÍNOVÉHO TĚLSA A KRBOVÝCH KAMEN BUDE STĚNA S PROTIPOŽÁRNÍM SDK A SOUČASNĚ NEHOŘLAVĀ NĀŠLAPNĀ VRSTVA PODLAHY V DOSTATEČNĚ VZDÁLENOSTI (MIN. 400 mm DO STRAN A 800 mm DŮPŘEDU - NUTNO OVĚŘIT PODLE VYBRANĚHO TYPU ZAŘÍZENÍ)
- (N2) - MINIMĀLNĀ VÝŠKA KAMÍNA OD ±0,000 JE 4,7 m, TĚDY cca 1,0 m NAD HŘEBEN STŘECHY. VÝŠKA KAMÍNA ALE BUDE UPŘESNĚNA DODAVATELEM VYBRANÝCH KRBOVÝCH KAMEN V SOUČINNOSTI S DODAVATELEM KAMÍNOVĚHO TĚLSA TAK, ABY BYLA DODRŽENA POŽADOVANĀ ÚČINNĀ VÝŠKA KAMÍNA!